

Incident sur une canalisation d'eau principale à Limoges – Retour à la normal du réseau Point de situation à 18 heures / Samedi 2 décembre 2023

Suite à l'incident survenu ce matin concernant la rupture d'une canalisation principale au niveau de la place Denis Dussoubs, la situation revient à la normale.

Après une intervention vers 6h30 des services de Limoges Métropole, comprenant une coupure de l'eau dans le secteur concerné pour permettre un raccordement vers des réseaux parallèles, l'isolement de la fuite et la purge des réseaux, l'entreprise SOPCZ est sur place depuis le milieu de matinée pour procéder aux travaux de réparation de cette canalisation principale.

Ces travaux de réparation auront lieu jusqu'à tard dans la nuit. Une remise en fonctionnement de cette canalisation devrait avoir lieu en début de semaine prochaine. D'autres travaux de voirie seront réalisés ensuite pour remettre les trottoirs en état dans les prochains jours.



Impacts pour les usagers – Retour à la normal du réseau

Aucune coupure du réseau d'eau potable de Limoges n'a eu lieu durant la journée pour les usagers. Un retour à la normal est constaté en cette fin de journée pour l'ensemble des habitants concernant la qualité de l'eau. Des contrôles ont eu lieu tout au long de la journée et une surveillance sera poursuivie jusqu'à la fin des travaux.

Limoges Métropole s'excuse pour la gêne occasionnée par cet incident.

CONTACT PRESSE : Hélène VALLEIX
Courriel : helene.valleix@limoges-metropole.fr
Tél : 06 20 59 42 71
www.limoges-metropole.fr